

Městský úřad Vysoké Mýto
odbor stavebního úřadu a územního plánování, B. Smetany 92, Vysoké Mýto-Město,
PSČ 566 01

spis.zn.: MUVM/056339/2021
č.j.: MUVM/091209/2021
spis. znak 231.2
vyřizuje: Monika Sikorová
tel: +420 465 466 159
email: monika.sikorova@vysoke-myto.cz

Vysoké Mýto, dne 1.12.2021

Město Choceň
Jungmannova č.p. 301
565 01 Choceň

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ROZHODNUTÍ

Výroková část:

Odbor stavebního úřadu a územního plánování Městského úřadu Vysoké Mýto, jako vodoprávní úřad příslušný podle § 106 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "vodní zákon"), a speciální stavební úřad příslušný podle § 15 odst. 4 vodního zákona a § 15 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), ve správním řízení posoudil žádost o povolení stavby vodního díla, kterou dne 28.7.2021 podalo

Město Choceň, IČO 00278955, Jungmannova č.p. 301, 565 01 Choceň,
které zastupuje Ing. František Pravec, PC PROJEKT, IČO 44403445, Suchá Lhota č.p. 22,
570 01 Suchá Lhota

(dále jen "žadatel"), a na základě tohoto posouzení:

I. Vydává podle § 94j stavebního zákona

společné stavební povolení

ke stavbě vodního díla:

Vodovod Podrážek, Choceň (stavba hlavní), vč. vodovodních přípojek (stavba vedlejší)

na pozemku st. p. 34 (zastavěná plocha a nádvoří), 33 (zastavěná plocha a nádvoří), 31/3 (zastavěná plocha a nádvoří), 39 (zastavěná plocha a nádvoří), 26 (zastavěná plocha a nádvoří), 25 (zastavěná plocha a nádvoří), 38 (zastavěná plocha a nádvoří), 24/2 (zastavěná plocha a nádvoří), parc. č. 197/1 (ostatní plocha), 229 (vodní plocha), 263 (ostatní plocha), 199/3 (ostatní plocha), 261 (ostatní plocha), 227 (zahrada), 226 (zahrada), 214 (zahrada), 217 (zahrada), 224/3 (zahrada), 323 (ostatní plocha), 257 (ostatní plocha), 197/19 (zahrada), 203/2 (ostatní plocha), 197/17 (zahrada), 197/18 (zahrada), 222/2 (trvalý travní porost), 201 (zahrada), 224/2 (zahrada), 200/1 (zahrada) v katastrálním území Dvořísko, parc. č. 78/13 (ostatní plocha), 78/12 (ostatní plocha), 356/1 (ostatní plocha), 70 (zahrada), 87/2 (orná půda), 77/16 (orná půda), 74/1 (trvalý travní porost), 77/13 (orná půda), 74/3 (zahrada), 74/4 (ostatní plocha), 74/2 (ostatní plocha) v katastrálním území Nořín. (dále jen "stavba").

Údaje o místu předmětu rozhodnutí:

Název kraje	Pardubický
Název obce	Choceň
Identifikátor katastrálního území	633933
Název katastrálního území	Dvořisko
Název obce	Zálší
Identifikátor katastrálního území	633941
Název katastrálního území	Nořín

Údaje o předmětu rozhodnutí:

Název vodovodu	Vodovod Podrážek, Choceň
Stavby vodovodních řadů a objektů včetně úpraven vody	vodovodní řady zásobovací sítě vč. vodovodních přípojek
Příslušnost k systému vodovodu (Č 20)	skupinový
Odběry pro pitné účely	zásobování obyvatelstva
Počet zásobovaných obcí	2 (část města Choceň, lokalita Podrážek, část obce Zálší, místní část Nořín)

Podmínky dle § 94p stavebního zákona pro umístění a povolení stavby vodního díla:

1. Stavba bude provedena podle ověřené projektové dokumentace, která byla zpracována panem Ing. Františkem Pravcem, autorizovaným inženýrem pro stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství, ČKAIT 1002372, v dubnu 2021.
2. Stavebník je povinen dodržet podmínky vyjádření společnosti CETIN, a. s., IČO 04084063, se sídlem Českomoravská 2510/19, Libeň, 190 00 Praha 9, ze dne 26.5.2023, pod č. j. 665127/21, jehož stejnopis vlastní.
3. Stavebník je povinen dodržet podmínky vyjádření společnosti Vodovody a kanalizace Vysoké Mýto, s. r. o., IČO 25923099, se sídlem Čelakovského 6, Pražské Předměstí, 566 01 Vysoké Mýto, ze dne 25.5.2021 pod č. j. 667/2020/VAK/P/187, jehož stejnopis vlastní.
4. Stavebník je povinen dodržet podmínky vyjádření k PD společnosti ČEZ Distribuce, a. s., IČO 24729035, se sídlem Teplická 874/8, 405 02 Děčín IV – Podmoky, ze dne 16.6.2021 pod zn. 1115947678, jehož stejnopis vlastní.
5. Stavebník je povinen dodržet podmínky stanoviska společnosti GasNet Služby, s. r. o., IČO 27935311, se sídlem Plynářská 499/1, Zábrdovice, 602 00 Brno, ze dne 28.5.2021, pod zn. 5002383452, jehož stejnopis vlastní.
6. Stavebník je povinen dodržet podmínky vyjádření Regionálního muzea ve Vysokém Mýtě, IČO 372333, se sídlem A. V. Šembery 125, 566 01 Vysoké Mýto, ze dne 20.5.2021, pod č. j. 4.42-463/2021, jehož stejnopis vlastní.
7. Stavebník je povinen dodržet podmínky závazného stanoviska vydaného HZS Pardubického kraje, územním odborem v Ústí nad Orlicí, se sídlem Hylváty 5, 56203 Ústí nad Orlicí, pod č.j. HSPA-2220-2/2021, ze dne 21.6.2021, jehož stejnopis vlastní.
8. Stavebník je povinen dodržet podmínky závazného stanoviska vydaného KHS Pardubického Kraje se sídlem v Pardubicích, územní pracoviště Ústí nad Orlicí, se sídlem Smetanova 43, 562 01 Ústí nad Orlicí, ze dne 26.5.2021, pod č. j. KHSPA 08974/2021/HOK-UO, jehož stejnopis vlastní.
9. Stavebník je povinen dodržet podmínky stanoviska státního podniku Povodí Labe, s. p., IČO 70890005, se sídlem Víta Nejedlého 951, 500 03 Hradec Králové, ze dne 19.5.2021, pod č. j. PLa/2021/023849, jehož stejnopis vlastní.
10. Stavebník je povinen dodržet podmínky koordinovaného závazného stanoviska vydaného MěÚ Vysoké Mýto, odbor životního prostředí, se sídlem B. Smetany 92, 566 01 Vysoké Mýto, ze dne 14.6.2021, pod č. j. MUVM/035992/2021, jehož stejnopis vlastní.
11. O průběhu stavby bude veden stavební deník (§ 157 stavebního zákona).
12. Po ukončení stavby vodního díla budou pozemky dotčené stavbou uvedeny do původního stavu.

13. Stavebník je povinen dle § 18c vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního řízení, veřejnoprávní smlouvy a územního opatření ve znění vyhlášek 63/2013 Sb. a č. 66/2018 Sb., **oznámít termín zahájení stavby.**
14. **Před zahájením zemních prací zajistí žadatel platná vyjádření správců podzemních sítí a jejich protokolární vytyčení.**
15. **Stavba bude dokončena do 31.12.2023.**
16. *Stavba bude provedena způsobilou právnickou osobou, která bude vybrána na základě výběrového řízení. Tato osoba bude vodoprávnímu úřadu bezodkladně oznámena nejpozději před zahájením stavby a bude předložen doklad o její způsobilosti.*
17. Stavba bude viditelně označena štítkem STAVBA POVOLENA, který stavebník obdrží spolu s ověřenou dokumentací po nabytí právní moci tohoto rozhodnutí a který bude po skončení prací vrácen vodoprávnímu úřadu. Stavebník učiní opatření, aby po dobu realizace stavby byla zajištěna čitelnost údajů, na něm uvedených.
18. Při provádění stavby budou dodržena ustanovení nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích a zákon č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci).
19. Při stavbě budou dodržena ustanovení vyhlášky č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby, vyhlášky č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území v platném znění, ustanovení vyhlášky č. 590/2002 Sb., o technických požadavcích na vodní díla a dále příslušné ČSN, neboť v daném případě nebyla udělena žádná výjimka z jejich ustanovení.
20. Nevyužitelný odpadní stavební materiál je nutno uložit na povolené skládce, ostatní odpadní materiály je nutno využít nebo zneškodnit v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech. Doklady o řádném zneškodnění budou předloženy při závěrečné kontrolní prohlídce stavby.
21. Provedení případných změn stavby před jejím dokončením je přípustné ve smyslu § 118 stavebního zákona pouze na základě povolení vodoprávního úřadu.
22. Každý stavební výrobek, musí být v souladu se zákonem č. 22/1997 Sb., v platném znění. Musí být dodrženo nařízení vlády č. 163/2002 Sb., ve znění nařízení vlády č. 312/2005 Sb. (dále jen „NV“), tzn., že při závěrečné kontrolní prohlídce bude stavební výrobek dokladován a ověřen dle § 5 NV – certifikace, § 6 NV – posouzení systému řízení výroby, § 7 NV – ověření shody, § 8 NV – posouzení shody výrobce apod.
23. **Vzhledem k rozsahu prací vodoprávní úřad stanovuje pouze jednu fázi výstavby – dokončení stavby.**
24. **Dokončenou stavbu lze ve smyslu ustanovení § 122 stavebního zákona užívat na základě kolaudačního souhlasu.**

Popis stavby:

Vodovodní řad

Vodovodní řad „N“ je navržen z potrubí PEHD 90x8,2, RCII, SDR 11, v celkové délce 1018,0. Vodovodní řad PEHD 90x8,2, RCII, SDR 11 bude začínat napojení na stávající vodovod PVC 110 ve správě VaK Vysoké Mýto, s. r. o., a bude veden do lokality Podrážek. Vodovodní řad bude ukončen v lokalitě Podrážek za poslední přípojkou pro č.p. 14 v k. ú. Dvořísko.

Napojení projektovaného vodovodního řadu „N“ bud na konci stávajícího řadu z PVC 110. Před stávajícím podzemním hydrantem bude vysazena odbočka se šoupátkem Š80 pro nový vodovodní řad „N“. Stávající hydrant podzemní hydrant bude demontován a za novou odbočkou pro řad „N“ bude osazen nový podzemní hydrant. Za místem napojení pravděpodobně dojde ke kolizi se stávající vodovodní přípojkou. Bude provedena její přeložka v délce 5,0 m. Za křížením s místní komunikací bude osazena vodoměrná šachta.

Na vodovodním řadu „N“ bude ve staničení 182.96 na odbočce osazena automatická odvzdušňovací souprava. Za křížením s potokem ve staničení 683.11 a 955.80 budou osazeny podzemní hydranty DN 80 – kalníky. Před č.p. 11 ve staničení 764.64 bude osazen nadzemní

požární hydrant DN 80, který bude sloužit jako vzdušník. Na konci řadu bude osazen podzemní hydrant DN 80 – vzdušník.

Podzemní hydrant na konci řadu bude sloužit k odvzdušnění. Celkem budou na řadu „N“ osazeny 3 ks podzemních a 1 ks nadzemního hydrantu DN 80. Na začátku řadu a před hydrantem bude osazeno šoupátko Š 80 se zemní teleskopickou soupravou.

Na vodovodním řadu „N“ bude v rámci stavby vybudováno 14 ks vodovodních přípojek.

Vodovodní přípojky

Pro každý rodinný dům bude provedena samostatná vodovodní přípojka rPE 32x4,4. V rámci stavby bude osazen uzávěrový navrtávací pas 90/5/4“ a rohový domovní ventil 5/4“ x 32 se zemní teleskopickou soupravou a poklopem s podkladovou deskou.

Přípojka bude přivedena až k jednotlivým rodinným domům. Na každé přípojce bude osazena vodoměrná šachta s fakturačním vodoměrem. Vodoměrná šachta bude kruhová plastová, provedená metodou rotomulding. Vnitřní průměr šachty bude 1,0 m a vnitřní světlá výška min 1,5 m.

Materiálové řešení

Je navrženo potrubí PEHD 90x8,2, RCII, SDR 11, tyče délky 12,0 m – typ 2 dle PAS1075. Potrubí musí být certifikované dle technického předpisu PAS1075 a nabízí optimální ochranu před účinky bodového namáhání. Spoje potrubí budou prováděny elektrotvarovkami.

Vodovodní přípojky budou z rPE 32,44.

Veškeré poklopy armatur budou upraveny dle konečné nivelety povrchu terénu a vozovky. Bude provedeno podbetonování poklopů v komunikaci. Mimo komunikaci budou uloženy do betonové skruže DN100, výšky 0,5 m. Skruž bude uložena na terénu nebo do roviny s terénem (při potřebě přejíždění..) a poklop bude obsypán štěrskem nebo kačírskem.

Všechny armatury na vodovodní síti budou označeny tabulkami dle ČSN 75 5025. Tabulky budou připevněny na objektech nebo na ocelových pozinkovaných sloupcích, osazené na betonový základ 0,25x0,25x0,3m.

Na vodovodním řadu budou osazeny 3 ks podzemní a 1 ks nadzemní hydrant DN 80 pro požární zabezpečení obce a 1 automatická odvzdušňovací souprava.

Při realizaci stavby budou kontrolovány sklony potrubí a případně budou provedeny změny v umístění podzemních hydrantů – kalníků a vzdušníků. Tyto úpravy budou provedeny se souhlasem projektanta a investora.

Uložení potrubí, montážní práce

Vodovodní potrubí se bude ukládat do rýhy šířky 0,81 m, v hloubce krytí potrubí 1,5 m, na pískové lože min. vrstvy 0,10 m a obsype se pískem min. na výšku 0,3 m nad vrchol trub. Zásyp se provede po konstrukci vozovky vhodným dobře zhutnitelným těženým materiálem, viz. uložení potrubí. Nad potrubím bude uložen vyhledávací vodič (CY 6 mm²). Vodič bude vodivě spojen s kovovými armaturami na řadech a vyveden do pokopů šoupátek a hydrantů. Ve výšce 40 cm nad potrubím bude položena bílá výstražná fólie šířky 300 mm.

Materiál pro lože trouby – písem musí být ukládán rovnoměrně po vrstvách po celé šířce rýhy a musí být dobře zhutněn vhodnými mechanizačními prostředky.

Krytí vodovodu bude min. 1,4 m nad vrcholem trouby, od nivelety budoucí komunikace.

Obsyp se rozprostře rovnoměrně po obou stranách trouby a vždy po vrstvách cca 100 – 150 mm se pečlivě zhutňuje. Je nepřijatelné, aby v pásmu potrubí zůstaly nevyplněné dutiny nebo byl obsyp zhutněn nerovnoměrně. Zhutňování přímo nad troubou hutnicími stroji je nepřijatelné. S mechanickým zhutněním nad troubou je možno začít až od tloušťky vrstvy min. 300 mm nad hrdlem trouby. V tomto případě lze použít pouze lehké mechanizmy.

V případě výskytu spodní vody bude pod lože potrubí uloženo drenážní potrubí DN 80 do štěrku 8/16 mm.

Zásyp rýhy pro potrubí z PE umístěné v trasách místních komunikací bude proveden dobře zhutnitelným materiálem, v komunikacích šterkopískem ŠP frakce 0-6, mm. Výška zásypu se bude řídit úrovní zemní pláně řešených komunikací.

Při hutnění zásypu rýh musí být respektován požadavek na únosnost zemní pláně komunikace i chodníku. Z hlediska únosnosti zemní pláně komunikací a chodníků je požadován minimální modul pružnosti $E_{ns}=45$ MPa. Z tohoto důvodu musí být hutnění obsypu potrubí a zásypu rýh provedeno v takové míře, aby odpovídalo požadavkům na stanovený modul pružnosti zemní pláně vozovky. Na několika místech bude provedena statická zkouška zhutnění. Každou vrstvu je nutné zhutnit. Zásyp bude hutněn po vrstvách max. 200 mm. Je třeba upozornit na to, že střední a těžké hutňací stroje smí být použity teprve od výšky horního překrytí 1,0 m nad vrcholem trubky.

Montáž potrubí se bude provádět podle kladečského schématu, který je součástí dokumentace. Při montáži potrubí budou dodržovány montážní předpisy vydané výrobcem potrubí. Při montáži tvarovek je třeba dbát zvláštních pokynů výrobce potrubí. Lomové body (VB) – kolena, odbočky budou stabilizovány betonovými bloky rozměrů dle výkresu betonových bloků. Veškeré poklopy armatur budou upraveny dle konečné nivelety povrchu terénu a vozovky. Bude provedeno podbetonování poklopů v komunikaci. Mimo komunikaci budou uloženy do betonové skruže DN 100, výšky 0,5 m. Skruž bude uložena na terénu nebo do roviny s terénem (při potřebě přejíždění..) a poklop bude obsypán šterkem nebo kačirkem.

Dodatek k PD: křížení řadu „N“ s nově vydlážděnými vjezdy k č.p. 3, č.p. 13 a č.p. 20 v kat. území Dvořisko bude provedeno protlaký.

Účastníci řízení, na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu:

Město Choceň, IČO 00278955, Jungmannova č.p. 301, 565 01 Choceň

Zuzana Šamková, nar. 22.8.1965, Podrážek č.p. 7, 565 01 Choceň-Podrážek

Miloslav Šeda, nar. 9.10.1957, nábřeží Krále Jiřího č.p. 37, 565 01 Choceň

Lucie Šedová, nar. 14.3.1981, Dobrovského č.p. 183, 566 01 Vysoké Mýto-Pražské Předměstí

Olga Dycková, nar. 11.7.1955, Nová č.p. 1403/30, 400 03 Ústí nad Labem-Střekov

Josef Roček, nar. 25.11.1949, Na Plese č.p. 159, 566 01 Vysoké Mýto-Choceňské Předměstí

Marie Vrátilová, nar. 29.4.1956, Podrážek č.p. 5, 565 01 Choceň-Podrážek

Josef Michalec, nar. 22.5.1985, Podrážek č.p. 3, 565 01 Choceň-Podrážek

Anna Michalcová, nar. 17.10.1986, Podrážek č.p. 3, 565 01 Choceň-Podrážek

Ladislav Zachař, nar. 19.1.1949, Podrážek č.p. 12, 565 01 Choceň-Podrážek

Libuše Zachařová, nar. 11.7.1951, Podrážek č.p. 12, 565 01 Choceň-Podrážek

Miroslav Horák, nar. 4.6.1963, Bošín č.p. 18, 565 01 Bošín

Josef Michalec, nar. 22.5.1985, Podrážek č.p. 3, 565 01 Choceň-Podrážek

Anna Michalcová, nar. 17.10.1986, Podrážek č.p. 3, 565 01 Choceň-Podrážek

Jan Čihák, nar. 13.8.1974, Podrážek č.p. 13, 565 01 Choceň-Podrážek

Květuše Šulcová, nar. 1.9.1953, Jana Honsy č.p. 1587, 565 01 Choceň

Miloš Kusý, nar. 14.2.1966, Komenského č.p. 77, 503 03 Smiřice

Václav Michalec, nar. 1.2.1991, Podrážek č.p. 20, 565 01 Choceň-Podrážek

Obec Zálší, Zálší č.p. 50, 565 01 Zálší

Josef Víša, nar. 1.7.1947, Nořín č.p. 13, 565 01 Zálší-Nořín

Jaroslava Víšová, nar. 9.8.1951, Nořín č.p. 13, 565 01 Zálší-Nořín

Lucie Kohoutková, nar. 7.8.1984, Podrážek č.p. 7, 565 01 Choceň-Podrážek

Odůvodnění:

Vodopravní úřad obdržel dne 28.7.2021 od Města Choceň, IČO 00278955, se dílem Jungmannova č.p. 301, 565 01 Choceň, v zastoupení na základě plné moci panem Ing. Františkem Pravcem, PC PROJEKT, IČO 44403445, Suchá Lhota č.p. 22, 570 01 Suchá Lhota žádost o společné stavební povolení dle ustanovení § 94j stavebního zákona, pro stavbu: „Vodovod Podrážek, Choceň (stavba hlavní), vč. vodovodních přípojek (stavba vedlejší)“, na pozemcích st. p. 34 (zastavěná plocha a nádvoří), 33 (zastavěná plocha a nádvoří), 31/3 (zastavěná plocha a nádvoří), 39 (zastavěná plocha a nádvoří), 26 (zastavěná plocha a nádvoří), 25 (zastavěná plocha a nádvoří), 38 (zastavěná plocha a nádvoří), 24/2 (zastavěná

plocha a nádvoří), parc. č. 197/1 (ostatní plocha), 229 (vodní plocha), 263 (ostatní plocha), 199/3 (ostatní plocha), 261 (ostatní plocha), 227 (zahrada), 226 (zahrada), 214 (zahrada), 217 (zahrada), 224/3 (zahrada), 323 (ostatní plocha), 257 (ostatní plocha), 197/19 (zahrada), 203/2 (ostatní plocha), 197/17 (zahrada), 197/18 (zahrada), 222/2 (trvalý travní porost), 201 (zahrada), 224/2 (zahrada), 200/1 (zahrada) v katastrálním území Dvořisko, parc. č. 78/13 (ostatní plocha), 78/12 (ostatní plocha), 356/1 (ostatní plocha), 70 (zahrada), 87/2 (orná půda), 77/16 (orná půda), 74/1 (trvalý travní porost), 77/13 (orná půda), 74/3 (zahrada), 74/4 (ostatní plocha), 74/2 (ostatní plocha) v katastrálním území Nořín. Uvedeným dnem bylo zahájeno vodoprávní řízení.

Žádost byla doložena všemi povinnými doklady podle ustanovení § 94l stavebního zákona, s přihlédnutím k § 10 vyhlášky č. 183/2018 Sb. o náležitostech rozhodnutí a dalších opatření vodoprávního úřadu a o dokladech předkládaných vodoprávnímu úřadu, v platném znění, a to:

- Projektová dokumentace zpracována panem Ing. Františkem Pravcem, autorizovaným inženýrem pro stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství, ČKAIT 1002372, v dubnu 202;
- Plná moc k zastupování;
- Závazná stanoviska dotčených orgánů;
- Sdělení o existenci sítí technické infrastruktury;
- Stanovisko správce povodí a vodního toku;
- Souhlasy vlastníků pozemků, na nichž má být stavba provedena

Projektovou dokumentaci stavby vypracoval pan Ing. František Pravec, autorizovaný inženýr po stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství, ČKAIT 1002372, v dubnu 2021. Předložená společná dokumentace obsahuje povinné části s rozsahem a obsahem přizpůsobeným druhu a významu stavby, podmínkám v území, stavebně technickému provedení, účelu využití, vlivu na životní prostředí a době trvání stavby v souladu s přílohou č. 8 vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů. Její obsah je přehledný a úplný.

Stanoviska sdělili:

- Městský úřad Vysoké Mýto, odbor životního prostředí, koordinované závazné stanovisko ze dne 14.6.2021, č. j. MUVM/035992/2021;
- Městský úřad Choceň, odbor výstavby, závazné stanovisko k vodovodním přípojkám, ze dne 26.7.2021, pod č. j. MUCH/Výst/2855/2021-3;
- Regionální muzeum ve Vysokém Mýtě, stanovisko archeologie ze dne 20.5.2021, č. j. 4.42-463/2021;
- Hasičský záchranný sbor Pardubického kraje, územní odbor Ústí nad Orlicí, závazné stanovisko ze dne 21.6.2021, č. j. HSPA-2220-2/2021;
- Krajská hygienická stanice Pardubického kraje, územní pracoviště Ústí nad Orlicí, závazné stanovisko ze dne 26.5.2021, č. j. KHSPA 08974/2021/HOK-UO;
- Vyjádření společnosti Vodovody a kanalizace Vysoké Mýto, k projektové dokumentaci ze dne 25.5.2021, č. j. 667/20520/VAK/P/187;
- Vyjádření CETIN, a. s., k projektové dokumentaci, ze dne 26.5.2023, pod č. j. 665127/21;
- Stanovisko GasNet Služby, s. r. o., k projektové dokumentaci, ze dne 28.5.2021 pod zn. 5002383452;
- Povodí Labe, s. p., stanovisko správce povodí ze dne 19.5.2021, č. j. PLa/2021/023849;
- ČEZ Distribuce, a. s., souhlas s umístěním stavby a prováděním činností v ochranném pásmu ze dne 16.6.2021 pod zn. 1115947678;

Ke stavbě byla vydána stanoviska a vyjádření vlastníků (správců) inženýrských sítí:

- Vyjádřením k existenci sítí od společnosti Vodovody a kanalizace Vysoké Mýto s. r. o., ze dne 19.4.2021 pod č. j. 253/2020/VAK/P86; Vodoprávní úřad na základě výše uvedeného vyjádření shledal, že společnost Vodovody a kanalizace Vysoké Mýto, s. r. o. bude zahrnuta do okruhu účastníků řízení;
- Vyjádřením Obce Zálší, ze dne 20.4.2021, pod č. j. OUZAL-086/2021; Vodoprávní úřad z výše uvedeného vyjádření shledal, že obec Zálší bude zahrnuta do okruhu účastníků řízení;
- Vyjádřením Města Choceň, ze dne 5.3.2021, pod č. j. Inv/3662/2018-25; Vodoprávní úřad na základě výše vyjádření shledal, že město Choceň bude zahrnuta do okruhu účastníků řízení;
- Sdělení k existenci sítí od společnosti ČEZ ICT Services, a. s., ze dne 4.3.2021 pod zn. 0700342587 s tím, že v zájmovém území se nenachází komunikační zařízení v majetku společnosti ČEZ ICT Services, a. s.; Vodoprávní úřad na základě výše uvedeného sdělení shledal, že společnost ČEZ ICT Services, a. s. nebude zahrnuta do okruhu účastníků řízení;
- Sdělením k existenci sítí od společnosti Telco Pro Services, a. s., ze dne 4.3.2021 pod zn. 0201203330 s tím, že v zájmovém území se nenachází komunikační zařízení v majetku společnosti Telco Pro Services, a. s.; Vodoprávní úřad na základě výše uvedeného sdělení shledal, že společnost Telco Pro Services, a. s. nebude zahrnuta do okruhu účastníků řízení;
- Sdělení k existenci sítí od společnost ČEZ Distribuce, a. s., ze dne 4.3.2021 pod zn. 0101476421 s tím, že v zájmovém území se nachází síť NN podzemní síť střed, nadzemní síť střed v majetku společnosti ČEZ Distribuce, a. s.; Vodoprávní úřad na základě výše uvedeného sdělení shledal, že společnost ČEZ Distribuce a. s. bude zahrnuta do okruhu účastníků řízení;
- Vyjádřením k existenci sítí do společnosti CETIN, a. s., ze dne 26.5.2023, pod č. j. 665127/21 s tím, že v zájmovém území dojde ke střetu se sítí elektronických komunikací společnosti CETIN, a. s.; Vodoprávní úřad na základě výše uvedeného vyjádření shledal, že společnost CETIN, a. s. bude zahrnuta do okruhu účastníků řízení;
- Stanoviskem společnosti GasNet Služby, s. r. o., ze dne 28.5.2021, pod zn. 5002383452 s tím, že v zájmovém území se nachází plynárenská zařízení a přípojky; Vodoprávní úřad na základě výše uvedeného stanoviska shledal, že společnost GasNet Služby, s. r. o. bude zahrnuta do okruhu účastníků řízení;

Vodoprávní úřad přezkoumal předloženou žádost včetně jejich příloh, projektovou dokumentaci, vypracovanou panem panem Ing. Františkem Pravcem, autorizovaný inženýr po stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství, ČKAIT 1002372, v dubnu 2021.

Vodoprávní úřad předloženou žádost a projektovou dokumentaci přezkoumal, vymezil okruh účastníků řízení. Vodoprávní úřad oznámil ve smyslu ustanovení § 94m stavebního zákona s použitím ustanovení § 115 vodního zákona zahájení řízení všem známým účastníkům řízení i dotčeným orgánům „Oznámením o zahájení společného řízení“ ze dne 11.10.2021, pod č. j. MUVM/076831/2021, s upozorněním, že námítky k podané žádosti mohou být uplatněny do 15 dnů od doručení oznámení s tím, že na později podané připomínky nebo námítky nebude dle ustanovení § 94m odst. 3 stavebního zákona brán zřetel. S přihlédnutím k rozsahu podané žádosti, způsobu zpracované dokumentace a znalosti místních poměrů bylo ve smyslu § 94m odst. 3 stavebního zákona upuštěno od místního šetření.

Vodoprávní úřad se v rámci probíhajícího řízení zabýval rovněž otázkou vymezení okruhu účastníků řízení s následujícím výsledkem:

Žadatel – stavebník (účastník řízení dle ustanovení § 27 odst. 1 písm. a) správního řádu a § 94k písm. a) stavebního zákona):

Město Choceň, IČO 00278955, Jungmannova 301, 565 01 Choceň

v zastoupení na základě plné moci:

Ing. František Pravec, PC Projekt, IČO 44403445, Suchá Lhota č.p. 22, 570 01 Suchá Lhota

Účastníci řízení dle ustanovení § 27 odst. 2 a 3 správního řádu a dle § 94k písm. b), c), d), e) stavebního zákona:

Vlastníci dotčených pozemků – doručováno do vlastních rukou:

Paní Zuzana Samková, Podrážek č.p. 7, 565 01 Choceň 1
Pan Miloslav Šeda, nábřeží Krále Jiřího č.p. 37, 565 01 Choceň 1
Paní Lucie Šedová, Dobrovského č.p. 183, Pražské Předměstí, 566 01 Vysoké Mýto
Paní Olga Dycková, Nová č.p. 1403/30, Střekov, 400 03 Ústí nad Labem 3
Pan Josef Roček, Na Plese č.p. 159, Choceňské Předměstí, 566 01 Vysoké Mýto
Paní Marie Vrátilová, Podrážek č.p. 5, 565 01 Choceň 1
Pan Josef Michalec, Podrážek č.p. 3, 565 01 Choceň 1
Paní Anna Michalcová, Podrážek č.p. 3, 565 01 Choceň 1
Pan Ladislav Zachař, Podrážek č.p. 12, 565 01 Choceň 1
Paní Libuše Zachařová, Podrážek č.p. 12, 565 01 Choceň 1
Pan Miroslav Horák, Bošín č.p. 18, 565 01 Bošín
Pan Josef Michalec, Podrážek č.p. 3, 565 01 Choceň 1
Paní Anna Michalcová, Podrážek č.p. 3, 565 01 Choceň 1
Pan Jan Čihák, Podrážek č.p. 13, 565 01 Choceň 1
Paní Květuše Šulcová, Jana Honsy č.p. 1587, 565 01 Choceň 1
Pan Miloš Kusý, Komenského č.p. 77, 503 03 Smiřice
Pan Václav Michalec, Podrážek č.p. 20, 565 01 Choceň 1
Obec Zálší, Zálší č.p. 50, 565 01 Zálší, IDDS: qtqa5qk
Pan Josef Víša, Nořín č.p. 13, Zálší, 565 01 Choceň 1
Paní Jaroslava Víšová, Nořín č.p. 13, Zálší, 565 01 Choceň 1
Paní Lucie Kohoutková, Podrážek č.p. 7, 565 01 Choceň 1

Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním pozemkům – doručováno veřejnou vyhláškou:

st. p. 24/1, 29, 32, 42, 31/2, 36, 31/1, 35/1, 35/2, parc. č. 200, 211, 213, 197/21, 231, 212, 218, 202, 312, 199/5, 222/4, 224/1, 225, 324, 199/6, 195/3, 311, 204, 216/1, 215/2, 215/17, 222/1, 222/3, 246/1, 222/5, 228, 232/1, 232/2, 233, 235, 236, 237, 240, 241/1, 241/3, 61/16, 61/30, 61/31, 168/2, 199/4, 256/1, 258/1, 48/1, 50/2, 51/1, 51/3, 61/43, 192, 195/6, 195/7, 195/8, 195/9, 195/11, 195/12, 198/1, 198/2, 198/3, 198/4, 198/5, 198/6, 198/7, 198/8, 215/4, 215/5, 215/6, 215/8, 215/9, 215/11, 215/12, 215/13, 215/15, 255, 203/1, 230 v katastrálním území Dvořísko, st. p. 20, 21, parc. č. 81/1, 73/1, 1, 78/11, 81/2, 87/1, 356/2, 388/1, 71, 72, 76/4, 76/5, 76/6, 76/7, 77/20, 90/15, 90/16, 90/21, 90/25, 90/27, 328/13, 65, 328/7, 319, 320, 328/14, 77/17, 76/1, 86/1, 86/2, 77/2, 77/3, 77/8, 77/9, 77/14, 77/15, 77/18, 77/10, 6, 388/10, 78/16, 78/17, 78/15 v katastrálním území Nořín, parc. č. 3256, 3259/1 v katastrálním území Vysoké Mýto

Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním stavbám – doručováno veřejnou vyhláškou:

Choceň, Podrážek č.p. 14, č.p. 5, č.p. 11, č.p. 18, č.p. 8, č.p. 12 a č.p. 7, Zálší, Nořín č.p. 14 a č.p.15

Účastník řízení pan Jan Čihák dne 21.10.2021 se dostavil na vodoprávní úřad, s tím, že by rád nahlédl do spisu zn. MUVM/056339/2021. Vodoprávní úřad umožnil nahlédnutí do spisu výše uvedenému účastníku řízení. O tomto nahlédnutí do spisu je proveden záznam.

Vodoprávní úřad obdržel dne 25.10.2021 od zástupce žadatelů dodatek č. 1 k PD z důvodu:

Po dokončení dokumentace pro stavební povolení došlo k úmrtí p. Jiráskové Zdeňky, Dvořisko 39, 565 01 Choceň. Na pozemcích st. 32, 225 a 212 v k. ú. Dvořisko, v jejím vlastnictví, jsou v dokumentaci navrženy vodovodní přípojky. Tímto dodatkem jsou úseky vodovodních přípojek na těchto pozemcích zrušeny a výše uvedené pozemky nebudou dotčeny. Křížení řady „N“ s nově vydlážděnými vjezdy k č.p. 3, č.p. 13 a č.p. 20 bude provedeno protlakem.

V průběhu vodoprávního řízení byla žádost o společné územní a stavební povolení s doloženými doklady přezkoumána ve smyslu požadavků vyplývajících z ustanovení § 94o stavebního zákona tj. dle:

Odst. 1

- a) Stavební záměr – vodovodní řad a vodovodní přípojky je v souladu se stavebním zákonem a jeho prováděcími předpisy.
- b) Stavební záměr – vodovodní řad a vodovodní přípojky je v souladu s podmínkami dotčených ochranných a bezpečnostních pásem.
- c) Stavební záměr – vodovodní řad a vodovodní přípojky je v souladu se závaznými stanovisky

Odst. 2

- a) Projektová dokumentace je úplná, přehledná, a zda jsou v odpovídající míře řešeny obecné požadavky na výstavbu.
- b) Je zajištěn příjezd ke stavbě, včasné vybudování technického, popřípadě jiného vybavení potřebného k řádnému užívání stavby vyžadovaného zvláštním právním předpisem.

Dokumentace stavby je v souladu s vyhláškou Ministerstva zemědělství č. 590/2002 Sb., o technických požadavcích pro vodní díla (např. § 3 odst. 3 uvádí, že vodní dílo je možno navrhnout jen v lokalitě s vyhovujícími morfologickými, geologickými a hydrologickými podmínkami, při jeho navrhování musí být zvážena náročnost opatření spojených se zásahy do zastavěného území, s ochranou před účinky povodní, s požadavky ochrany přírody a krajiny a ochrany zdraví a zdravých životních podmínek).

Stavebník se upozorňuje na plnění povinností, které pro něho vyplývají z § 152 stavebního zákona. Zejména při provádění stavby oznámit stavebnímu úřadu předem termín zahájení stavby, název a sídlo způsobilé právnické osoby, který bude stavbu provádět apod.

Upozornění pro stavebníka:

Společné povolení ve smyslu ustanovení § 94p odst. 5 stavebního zákona platí 2 roky ode dne nabytí právní moci, nestanoví-li stavební úřad v odůvodněných případech lhůtu delší, nejdéle však 5 let. Společné povolení pozbývá platnosti, jestliže stavba nebyla zahájena v době jeho platnosti. Společné povolení pozbývá platnosti též dnem, kdy stavební úřad obdrží oznámení stavebníka o tom, že od provedení svého stavebního záměru upouští; to neplatí, jestliže stavba již byla zahájena. Dobu platnosti společného povolení může stavební úřad prodloužit na odůvodněnou žádost stavebníka podanou před jejím uplynutím. Podáním žádosti se staví běh lhůty platnosti společného povolení.

Poučení účastníků:

Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení ke Krajskému úřadu Pardubického kraje podáním u zdejšího správního orgánu.

Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka. Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřijatelné.

Vodoprávní úřad po dni nabytí právní moci stavebního povolení zašle stavebníkovi jedno vyhotovení ověřené projektové dokumentace a štítek obsahující identifikační údaje o povolené stavbě. Další vyhotovení ověřené projektové dokumentace zašle vlastníkově stavby, pokud není stavebníkem. Stavebník je povinen štítek před zahájením stavby umístit na viditelném místě u vstupu na staveniště a ponechat jej tam až do dokončení stavby, případně do vydání

kolaudačního souhlasu; rozsáhlé stavby se mohou označit jiným vhodným způsobem s uvedením údajů ze štítku.

Stavba nesmí být zahájena, dokud stavební povolení nenabude právní moci. Stavební povolení pozbývá platnosti, jestliže stavba nebyla zahájena do 2 let ode dne, kdy nabylo právní moci.

Ing. Luboš Karmín
vedoucí odboru stavebního úřadu a územního plánování

Poplatek:

Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů položky 18 odst. 1 písm. c) ve výši 500 Kč, položky 18 odst. 1 písm. h) ve výši 3000 Kč, celkem 3500 Kč byl zaplacen dne 12.10.2021.

Obdrží:

účastníci (dodejky)

Žadatel – stavebník (účastník řízení dle ustanovení § 27 odst. 1 písm. a) správního řádu a § 94k písm. a) stavebního zákona):

Město Choceň, IČO 00278955, Jungmannova 301, 565 01 Choceň

v zastoupení na základě plné moci:

Ing. František Pravec, PC Projekt, IČO 44403445, Suchá Lhota č.p. 22, 570 01 Suchá Lhota,
IDDS: xrct8ak

Účastníci řízení dle ustanovení § 27 odst. 2 a 3 správního řádu a dle § 94k písm. b), c), d), e) stavebního zákona:

Vlastníci dotčených pozemků – doručováno do vlastních rukou:

Paní Zuzana Samková, Podrážek č.p. 7, 565 01 Choceň 1

Pan Miloslav Šeda, nábřeží Krále Jiřího č.p. 37, 565 01 Choceň 1

Paní Lucie Šedová, Dobrovského č.p. 183, Pražské Předměstí, 566 01 Vysoké Mýto

Paní Olga Dycková, Nová č.p. 1403/30, Střekov, 400 03 Ústí nad Labem 3

Pan Josef Roček, Na Plese č.p. 159, Choceňské Předměstí, 566 01 Vysoké Mýto

Paní Marie Vrátilová, Podrážek č.p. 5, 565 01 Choceň 1

Pan Josef Michalec, Podrážek č.p. 3, 565 01 Choceň 1

Paní Anna Michalcová, Podrážek č.p. 3, 565 01 Choceň 1

Pan Ladislav Zachař, Podrážek č.p. 12, 565 01 Choceň 1

Paní Libuše Zachařová, Podrážek č.p. 12, 565 01 Choceň 1

Pan Miroslav Horák, Bošín č.p. 18, 565 01 Bošín, IDDS: yynggbz

Pan Josef Michalec, Podrážek č.p. 3, 565 01 Choceň 1

Paní Anna Michalcová, Podrážek č.p. 3, 565 01 Choceň 1

Pan Jan Čihák, Podrážek č.p. 13, 565 01 Choceň 1

Paní Květuše Šulcová, Jana Honsy č.p. 1587, 565 01 Choceň 1

Pan Miloš Kusý, Komenského č.p. 77, 503 03 Smiřice

Pan Václav Michalec, Podrážek č.p. 20, 565 01 Choceň 1

Obec Zálší, Zálší č.p. 50, 565 01 Zálší, IDDS: qtqa5qk

Pan Josef Víša, Nořín č.p. 13, Zálší, 565 01 Choceň 1

Paní Jaroslava Víšová, Nořín č.p. 13, Zálší, 565 01 Choceň 1

Paní Lucie Kohoutková, Podrážek č.p. 7, 565 01 Choceň 1

Město Choceň, Jungmannova 301, 565 01 Choceň, IDDS: 2bpbz3p

Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním pozemkům – doručováno veřejnou vyhláškou:

st. p. 24/1, 29, 32, 42, 31/2, 36, 31/1, 35/1, 35/2, parc. č. 200, 211, 213, 197/21, 231, 212, 218, 202, 312, 199/5, 222/4, 224/1, 225, 324, 199/6, 195/3, 311, 204, 216/1, 215/2, 215/17, 222/1, 222/3, 246/1, 222/5, 228, 232/1, 232/2, 233, 235, 236, 237, 240, 241/1, 241/3, 61/16, 61/30, 61/31, 168/2, 199/4, 256/1, 258/1, 48/1, 50/2, 51/1, 51/3, 61/43, 192, 195/6, 195/7, 195/8, 195/9, 195/11, 195/12, 198/1, 198/2, 198/3, 198/4, 198/5, 198/6, 198/7, 198/8, 215/4, 215/5, 215/6, 215/8, 215/9, 215/11, 215/12, 215/13, 215/15, 255, 203/1, 230 v katastrálním území Dvořísko, st. p. 20, 21, parc. č. 81/1, 73/1, 1, 78/11, 81/2, 87/1, 356/2, 388/1, 71, 72, 76/4, 76/5, 76/6, 76/7, 77/20, 90/15, 90/16, 90/21, 90/25, 90/27, 328/13, 65, 328/7, 319, 320, 328/14, 77/17, 76/1, 86/1, 86/2, 77/2, 77/3, 77/8, 77/9, 77/14, 77/15, 77/18, 77/10, 6, 388/10, 78/16, 78/17, 78/15 v katastrálním území Nořín, parc. č. 3256, 3259/1 v katastrálním území Vysoké Mýto

Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním stavbám – doručováno veřejnou vyhláškou:

Choceň, Podrážek č.p. 14, č.p. 5, č.p. 11, č.p. 18, č.p. 8, č.p. 12 a č.p. 7, Zálší, Nořín č.p. 14 a č.p.15

dotčené orgány

Krajská hygienická stanice Pardubického kraje se sídlem v Pardubicích, územní pracoviště Ústí nad Orlicí, IDDS: 23wai86

Hasičský záchranný sbor Pardubického kraje, územní odbor Ústí nad Orlicí, IDDS: 48taa69

Město Choceň, Městský úřad Choceň, stavební úřad, IDDS: 2bpbz3p

Povodí Labe, státní podnik, IDDS: dbyt8g2

Úřady pro vyvěšení a podání zprávy o datu vyvěšení a sejmutí:

Městský úřad Vysoké Mýto, B. Smetany 92, 566 01 Vysoké Mýto

Městský úřad Choceň, Jungmannova 301, 565 01 Choceň

Obecní úřad Zálší, Zálší č.p. 50, 565 01 Zálší


Toto oznámení musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů na úřední desce a elektronické úřední desce Městského úřadu ve Vysokém Mýtě (popřípadě místně příslušných obecních úřadů). Vývěsní lhůta začíná den následující po dni vyvěšení. Sejmutí vyhlášky je možno následující pracovní den po posledním (patnáctém) dni vývěsní lhůty. Po uplynutí lhůty a vyznačení údajů musí být vyhláška neprodleně vrácena zpět vodoprávnímu úřadu.

Vyvěšeno dne:

Sejmuto dne:

Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení.



LEGENDA:
LEGENDA PROJEKTOVANÝCH VEDENÍ:

 PROJEKTOVANÝ VODOVOD
 VODOVODNÍ PRÍPOJKA
 DOTČENÉ POZEMKY STAVBY



DODATEK Č.1

REKZE	POPIS OBSAHU REKZE	DATUM
Zápis: projektant Ing. Pravec František	Vypracoval: Ing. Pravec František	Kontrola: Ing. Kopecký Josef
Obec: Poříčice, k.ú. Dvořisko	Kraj: Pardubický	Projektant: PC PROJEKCE
Investor: Město Choceň		projektová kancelář 570 01 Litomyšl - Suchá Lhota 22 tel.: 485 839 937, e-mail: p@pc-proje.cz
VODOVOD PODPRAŽEK, CHOCEŇ PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE		Číslo zakázky: 05033021
KATASTRÁLNÍ SITUÁČNÍ VÝKRES		Druh projektu: DÚR+OSP Datum: 04/2021 Formát: A4 Měřítko: Číslo přílohy: C.2

Tento výkres je součástí
 č.j. MÚVM/109/1209/2021
 ze dne 1. 12. 2021



Nořín 63394