

Městský úřad Vysoké Mýto
odbor stavebního úřadu a územního plánování, B. Smetany 92, Vysoké Mýto-Město,
PŠČ 566 01

spis.zn.: MUVM/056339/2021
č.j.: MUVM/076831/2021
spis. znak 231.2
vyřizuje: Monika Sikorová
tel: +420 465 466 159
email: monika.sikorova@vysoke-myto.cz

Vysoké Mýto, dne 11.10.2021

Město Choceň
Jungmannova č.p. 301
565 01 Choceň

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
OZNÁMENÍ
O ZAHÁJENÍ SPOLEČNÉHO ŘÍZENÍ

Město Choceň, IČO 00278955, Jungmannova č.p. 301, 565 01 Choceň,
které zastupuje Ing. František Pravec, PC PROJEKT, IČO 44403445, Suchá Lhota č.p. 22,
570 01 Suchá Lhota

(dále jen "stavebník") dne 28.7.2021 podal žádost dle ustanovení § 94j zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“), o vydání společného stavebního povolení k vodnímu dílu, pro stavbu:

Vodovod Podrážek, Choceň (stavba hlavní), vč. vodovodních přípojek (stavba vedlejší)

na pozemku st. p. 34, 33, 31/3, 39, 26, 25, 38, 24/2, parc. č. 197/1, 229, 263, 199/3, 261, 227, 226, 214, 217, 224/3, 323, 257, 197/19, 203/2, 197/17, 197/18, 222/2, 201, 224/2, 200/1 v katastrálním území Dvořisko, parc. č. 78/13, 78/12, 356/1, 70, 87/2, 77/16, 74/1, 77/13, 74/3, 74/4, 74/2 v katastrálním území Nořín. Uvedeným dnem bylo zahájeno řízení. Žádost byla zástupcem žadatele doplněna dne 9.8.2021 o sdělení k existenci sítí od společnosti ČEZ Distribuce, a. s., o souhlasy na situaci s vedením vodovodních přípojek majitelů dotčených pozemků, dne 12.8.2021 o souhlas na situaci s vedením vodovodní přípojky od obce Zálší, o stanovisko státního podniku Lesy České republiky, o stanovisko Ministerstva obrany ČR a dne 24.9.2021 o souhlasy na situaci s vedením vodovodních přípojek majitelů dotčených pozemků.

Údaje o místu předmětu rozhodnutí:

Název kraje	Pardubický
Název obce	Choceň
Identifikátor katastrálního území	633933
Název katastrálního území	Dvořisko
Název obce	Zálší
Identifikátor katastrálního území	633941
Název katastrálního území	Nořín

Údaje o předmětu rozhodnutí:

Název vodovodu	Vodovod Podrážek, Choceň
Stavby vodovodních řadů a objektů včetně úpraven vody	vodovodní řady zásobovací sítě vč. vodovodních přípojek
Příslušnost k systému vodovodu (Č 20)	skupinový
Odběry pro pitné účely	zásobování obyvatelstva
Počet zásobovaných obcí	2 (část města Choceň, lokalita Podrážek, část obce Zálší, místní část Nořín)

Popis stavby:

Vodovodní řad

Vodovodní řad „N“ je navržen z potrubí PEHD 90x8,2, RCII, SDR 11, v celkové délce 1018,0. Vodovodní řad PEHD 90x8,2, RCII, SDR 11 bude začínat napojení na stávající vodovod PVC 110 ve správě VaK Vysoké Mýto, s. r. o., a bude veden do lokality Podrážek. Vodovodní řad bude ukončen v lokalitě Podrážek za poslední přípojkou pro č.p. 14 v k. ú. Dvořísko.

Napojení projektovaného vodovodního řadu „N“ bude na konci stávajícího řadu z PVC 110. Před stávajícím podzemním hydrantem bude vysazena odbočka se šoupátkem Š80 pro nový vodovodní řad „N“. Stávající hydrant podzemní hydrant bude demontován a za novou odbočkou pro řad „N“ bude osazen nový podzemní hydrant. Za místem napojení pravděpodobně dojde ke kolizi se stávající vodovodní přípojkou. Bude provedena její přeložka v délce 5,0 m. Za křížením s místní komunikací bude osazena vodoměrná šachta.

Na vodovodním řadu „N“ bude ve staničení 182.96 na odbočce osazena automatická odvzdušňovací souprava. Za křížením s potokem ve staničení 683.11 a 955.80 budou osazeny podzemní hydranty DN 80 – kalníky. Před č.p. 11 ve staničení 764.64 bude osazen nadzemní požární hydrant DN 80, který bude sloužit jako vzdušník. Na konci řadu bude osazen podzemní hydrant DN 80 – vzdušník.

Podzemní hydrant na konci řadu bude sloužit k odvzdušnění. Celkem budou na řadu „N“ osazeny 3 ks podzemních a 1 ks nadzemního hydrantu DN 80. Na začátku řadu a před hydrantem bude osazeno šoupátko Š 80 se zemní teleskopickou soupravou.

Na vodovodním řadu „N“ bude v rámci stavby vybudováno 14 ks vodovodních přípojek.

Vodovodní přípojky

Pro každý rodinný dům bude provedena samostatná vodovodní přípojka rPE 32x4,4. V rámci stavby bude osazen uzávěrový navrtávací pas 90/5/4“ a rohový domovní ventil 5/4“ x 32 se zemní teleskopickou soupravou a poklopem s podkladovou deskou.

Přípojka bude přivedena až k jednotlivým rodinným domům. Na každé přípojce bude osazena vodoměrná šachta s fakturačním vodoměrem. Vodoměrná šachta bude kruhová plastová, provedená metodou rotomulding. Vnitřní průměr šachty bude 1,0 m a vnitřní světlá výška min 1,5 m.

Materiálové řešení

Je navrženo potrubí PEHD 90x8,2, RCII, SDR 11, tyče délky 12,0 m – typ 2 dle PAS1075. Potrubí musí být certifikované dle technického předpisu PAS1075 a nabízí optimální ochranu před účinky bodového namáhání. Spoje potrubí budou prováděny elektrotvarovkami.

Vodovodní přípojky budou z rPE 32,44.

Veškeré poklopy armatur budou upraveny dle konečné nivelety povrchu terénu a vozovky. Bude provedeno podbetonování poklopů v komunikaci. Mimo komunikaci budou uloženy do betonové skruže DN100, výšky 0,5 m. Skruž bude uložena na terénu nebo do roviny s terénem (při potřebě přejíždění..) a poklop bude obsypán štěrkem nebo kačírkem.

Všechny armatury na vodovodní síti budou označeny tabulkami dle ČSN 75 5025. Tabulky budou připevněny na objektech nebo na ocelových pozinkovaných sloupcích, osazené na betonový základ 0,25x0,25x0,3m.

Na vodovodním řadu budou osazeny 3 ks podzemní a 1 ks nadzemní hydrant DN 80 pro požární zabezpečení obce a 1 automatická odvzdušňovací souprava.

Při realizaci stavby budou kontrolovány sklony potrubí a případně budou provedeny změny v umístění podzemních hydrantů – kalníků a vzdušníků. Tyto úpravy budou provedeny se souhlasem projektanta a investora.

Uložení potrubí, montážní práce

Vodovodní potrubí se bude ukládat do rýhy šířky 0,81 m, v hloubce krytí potrubí 1,5 m, na pískové lože min. vrstvy 0,10 m a obsype se pískem min. na výšku 0,3 m nad vrchol trub. Zásyp

se provede po konstrukci vozovky vhodným dobře zhutitelným těženým materiálem, viz. uložení potrubí. Nad potrubím bude uložen vyhledávací vodič (CY 6 mm²). Vodič bude vodivě spojen s kovovými armaturami na řadech a vyveden do pokopů šoupátek a hydrantů. Ve výšce 40 cm nad potrubím bude položena bílá výstražná fólie šířky 300 mm.

Materiál pro lože trouby – písem musí být ukládán rovnoměrně po vrstvách po celé šířce rýhy a musí být dobře zhutněn vhodnými mechanizačními prostředky.

Krytí vodovodu bude min. 1,4 m nad vrcholem trouby, od nivelety budoucí komunikace.

Obsyp se rozprostře rovnoměrně po obou stranách trouby a vždy po vrstvách cca 100 – 150 mm se pečlivě zhutňuje. Je nepřijatelné, aby v pásmu potrubí zůstaly nevyplněné dutiny nebo byl obsyp zhutněn nerovnoměrně. Zhutňování přímo nad troubou hutnicími stroji je nepřijatelné. S mechanickým zhutněním nad troubou je možno začít až od tloušťky vrstvy min. 300 mm nad hrdlem trouby. V tomto případě lze použít pouze lehké mechanizmy.

V případě výskytu spodní vody bude pod lože potrubí uloženo drenážní potrubí DN 80 do šterku 8/16 mm.

Zásyp rýhy pro potrubí z PE umístěné v trasách místních komunikací bude proveden dobře zhutitelným materiálem, v komunikacích šterkopískem ŠP frakce 0-6, mm. Výška zásypu se bude řídit úrovní zemní pláně řešených komunikací.

Při hutnění zásypu rýh musí být respektován požadavek na únosnost zemní pláně komunikace i chodníku. Z hlediska únosnosti zemní pláně komunikací a chodníků je požadován minimální modul pružnosti $E_s=45$ MPa. Z tohoto důvodu musí být hutnění obsypu potrubí a zásypu rýh provedeno v takové míře, aby odpovídalo požadavkům na stanovený modul pružnosti zemní pláně vozovky. Na několika místech bude provedena statická zkouška zhutnění. Každou vrstvu je nutné zhutnit. Zásyp bude hutněn po vrstvách max. 200 mm. Je třeba upozornit na to, že střední a těžké hutnicí stroje smí být použity teprve od výšky horního překrytí 1,0 m nad vrcholem trubky.

Montáž potrubí se bude provádět podle kladečského schématu, který je součástí dokumentace. Při montáži potrubí budou dodržovány montážní předpisy vydané výrobcem potrubí. Při montáži tvarovek je třeba dbát zvláštních pokynů výrobce potrubí. Lomové body (VB) – kolena, odbočky budou stabilizovány betonovými bloky rozměrů dle výkresu betonových bloků. Veškeré poklopy armatur budou upraveny dle konečné nivelety povrchu terénu a vozovky. Bude provedeno podbetonování poklopů v komunikaci. Mimo komunikaci budou uloženy do betonové skruže DN 100, výšky 0,5 m. Skruž bude uložena na terénu nebo do roviny s terénem (při potřebě přejíždění..) a poklop bude obsypán šterkem nebo kačirkem.

Žádost byla doložena příslušnou projektovou dokumentací vypracovanou panem Ing. Františkem Pravcem, autorizovaným inženýrem pro stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství, v dubnu 2021 a ostatními doklady dle vyhlášky č. 183/2018 Sb., o náležitostech rozhodnutí a dalších opatření vodoprávního úřadu a o dokladech předkládaných vodoprávnímu úřadu.

Odbor stavebního úřadu a územního plánování Městského úřadu Vysoké Mýto, jako vodoprávní úřad příslušný podle § 106 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "vodní zákon"), a speciální stavební úřad příslušný podle § 15 odst. 4 vodního zákona a § 15 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), oznamuje podle § 47 správního řádu a § 94m stavebního zákona zahájení společného řízení, ve kterém podle § 94m odst. 3 stavebního zákona upouští od ohledání na místě a ústního jednání.

Dotčené orgány mohou uplatnit závazná stanoviska, účastníci řízení své námítky a veřejnost připomínky do

15 dnů od doručení tohoto oznámení

jinak k nim nebude přihlédnuto

Dle § 94m stavebního zákona podmínky pro uplatňování námitek:

- závazná stanoviska musí být uplatněna ve stanovené lhůtě, jinak se k nim nepřihlíží,
- k závazným stanoviskům a námitkám k věcem, o kterých bylo rozhodnutí při vydání územně plánovací dokumentace, se nepřihlíží,
- osoba, která je účastníkem řízení podle § 94k písm. c) až e), může uplatňovat námitky proti projednávanému stavebnímu záměru, dokumentaci, způsobu provádění a užívání stavebního záměru nebo požadavkům dotčených orgánů, pokud jimi může být přímo dotčeno jeho vlastnické nebo jiné věcné právo k pozemku nebo stavbě,
- obec uplatňuje ve společném územním a stavebním řízení námitky k ochraně zájmů obce a zájmů občanů obce,
- osoba, která je účastníkem řízení podle zvláštního právního předpisu, může v řízení uplatňovat námitky pouze v rozsahu v jakém je projednávaným stavebním záměrem dotčen veřejný zájem, jehož ochranou se podle zvláštního právního předpisu zabývá,
- účastník řízení ve svých námitkách uvede skutečnosti, které zakládají jeho postavení jako účastníka řízení, a důvody podání námitek.

K námitkám, které nesplňují uvedené požadavky, se nepřihlíží.

Účastníci řízení mohou nahlížet dle ustanovení § 36 odst. 3 správního řádu do podkladů rozhodnutí (odbor stavebního úřadu a územního plánování Městského úřadu Vysoké Mýto, úřední dny Po a St 7,30 - 17,00 hod).

Účastníci řízení mají ve smyslu § 36 odst. 3 správního řádu právo nejpozději ve lhůtě do 1 dnu po uplynutí výše uvedené lhůty pro uplatnění námitek, seznámit se shromážděnými podklady pro vydání rozhodnutí (tato lhůta již neslouží pro podání námitek či připomínek). Po uplynutí tohoto termínu bude ve věci vydáno rozhodnutí.

Nechá-li se některý z účastníků zastupovat, předloží jeho zástupce písemnou plnou moc.

Ing. Luboš Karmín
vedoucí odboru stavebního úřadu a územního plánování

Obdrží:

účastníci (dodejky)

Žadatel – stavebník (účastník řízení dle ustanovení § 27 odst. 1 písm. a) správního řádu a § 94k písm. a) stavebního zákona):

Město Choceň, IČO 00278955, Jungmannova 301, 565 01 Choceň
v zastoupení na základě plné moci:

Ing. František Pravec, PC Projekt, IČO 44403445, Suchá Lhota č.p. 22, 570 01 Suchá Lhota,
IDDS: xrct8ak

Účastníci řízení dle ustanovení § 27 odst. 2 a 3 správního řádu a dle § 94k písm. b), c), d), e) stavebního zákona:

Vlastníci dotčených pozemků – doručováno do vlastních rukou:

Paní Zuzana Samková, Podrážek č.p. 7, 565 01 Choceň 1

Pan Miloslav Šeda, nábřeží Krále Jiřího č.p. 37, 565 01 Choceň 1

Paní Lucie Šedová, Dobrovského č.p. 183, Pražské Předměstí, 566 01 Vysoké Mýto

Paní Olga Dycková, Nová č.p. 1403/30, Střekov, 400 03 Ústí nad Labem 3

Pan Josef Roček, Na Plese č.p. 159, Choceňské Předměstí, 566 01 Vysoké Mýto

Paní Marie Vrátilová, Podrážek č.p. 5, 565 01 Choceň 1
Pan Josef Michalec, Podrážek č.p. 3, 565 01 Choceň 1
Paní Anna Michalcová, Podrážek č.p. 3, 565 01 Choceň 1
Pan Ladislav Zachař, Podrážek č.p. 12, 565 01 Choceň 1
Paní Libuše Zachařová, Podrážek č.p. 12, 565 01 Choceň 1
Pan Miroslav Horák, Bošín č.p. 18, 565 01 Bošín, IDDS: yynggbz
Pan Josef Michalec, Podrážek č.p. 3, 565 01 Choceň 1
Paní Anna Michalcová, Podrážek č.p. 3, 565 01 Choceň 1
Pan Jan Čihák, Podrážek č.p. 13, 565 01 Choceň 1
Paní Květuše Šulcová, Jana Honsy č.p. 1587, 565 01 Choceň 1
Pan Miloš Kusý, Komenského č.p. 77, 503 03 Smiřice
Pan Václav Michalec, Podrážek č.p. 20, 565 01 Choceň 1
Obec Zálší, Zálší č.p. 50, 565 01 Zálší, IDDS: qtqa5qk
Pan Josef Víša, Nořín č.p. 13, Zálší, 565 01 Choceň 1
Paní Jaroslava Víšová, Nořín č.p. 13, Zálší, 565 01 Choceň 1
Paní Lucie Kohoutková, Podrážek č.p. 7, 565 01 Choceň 1
Město Choceň, Jungmannova 301, 565 01 Choceň, IDDS: 2bpbz3p

Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním pozemkům – doručováno veřejnou vyhláškou:

st. p. 24/1, 29, 32, 42, 31/2, 36, 31/1, 35/1, 35/2, parc. č. 200, 211, 213, 197/21, 231, 212, 218, 202, 312, 199/5, 222/4, 224/1, 225, 324, 199/6, 195/3, 311, 204, 216/1, 215/2, 215/17, 222/1, 222/3, 246/1, 222/5, 228, 232/1, 232/2, 233, 235, 236, 237, 240, 241/1, 241/3, 61/16, 61/30, 61/31, 168/2, 199/4, 256/1, 258/1, 48/1, 50/2, 51/1, 51/3, 61/43, 192, 195/6, 195/7, 195/8, 195/9, 195/11, 195/12, 198/1, 198/2, 198/3, 198/4, 198/5, 198/6, 198/7, 198/8, 215/4, 215/5, 215/6, 215/8, 215/9, 215/11, 215/12, 215/13, 215/15, 255, 203/1, 230 v katastrálním území Dvořisko, st. p. 20, 21, parc. č. 81/1, 73/1, 1, 78/11, 81/2, 87/1, 356/2, 388/1, 71, 72, 76/4, 76/5, 76/6, 76/7, 77/20, 90/15, 90/16, 90/21, 90/25, 90/27, 328/13, 65, 328/7, 319, 320, 328/14, 77/17, 76/1, 86/1, 86/2, 77/2, 77/3, 77/8, 77/9, 77/14, 77/15, 77/18, 77/10, 6, 388/10, 78/16, 78/17, 78/15 v katastrálním území Nořín, parc. č. 3256, 3259/1 v katastrálním území Vysoké Mýto

Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním stavbám – doručováno veřejnou vyhláškou:

Choceň, Podrážek č.p. 14, č.p. 5, č.p. 11, č.p. 18, č.p. 8, č.p. 12 a č.p. 7, Zálší, Nořín č.p. 14 a č.p.15

dotčené orgány

Krajská hygienická stanice Pardubického kraje se sídlem v Pardubicích, územní pracoviště Ústí nad Orlicí, IDDS: 23wai86
Hasičský záchranný sbor Pardubického kraje, územní odbor Ústí nad Orlicí, IDDS: 48taa69
Město Choceň, Městský úřad Choceň, stavební úřad, IDDS: 2bpbz3p
Povodí Labe, státní podnik, IDDS: dbyt8g2

Úřady pro vyvěšení a podání zprávy o datu vyvěšení a sejmutí:

Městský úřad Vysoké Mýto, B. Smetany 92, 566 01 Vysoké Mýto
Městský úřad Choceň, Jungmannova 301, 565 01 Choceň
Obecní úřad Zálší, Zálší č.p. 50, 565 01 Zálší

Toto oznámení musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů na úřední desce a elektronické úřední desce Městského úřadu ve Vysokém Mýtě (popřípadě místně příslušných obecních úřadů). Vývěsní lhůta začíná den následující po dni vyvěšení. Sejmutí vyhlášky je možno následující pracovní den po posledním (patnáctém) dni vývěsní lhůty. Po uplynutí lhůty a vyznačení údajů musí být vyhláška neprodleně vrácena zpět vodoprávnímu úřadu.

Vyvěšeno dne:

Sejmuto dne:

Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení.